

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Карелия
Министерство
по дорожному хозяйству, транспорту
и связи Республики Карелия
**казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»
(КУ РК «Управтодор РК»)**
185035, г.Петрозаводск,
ул. Гоголя, д.28
ИНН 1001048977/КПП100101001
тел. 77-79-09, факс 77-79-19
e-mail: guad@upravtodor-rk.ru
Исх. № ТО-177-7/23 от 21.09.2023г.
На № 2/714 от 15.09.2023г.

Главному инженеру проекта
ООО «Центр кадастровых услуг»
Е.В. Ермоловой

185005, г.Петрозаводск,
ул. Казарменская, д.4, пом.10
тел/факс (8142)33-01-11.
e-mail: cky@cky10.ru
Ermolova-ev@yandex.ru

О рассмотрении проектной документации.

Уважаемая Елена Владимировна!

Повторно рассмотрев откорректированную по замечаниям проектную документацию объекта «Строительство сети газораспределения высокого (до 0,6 Мпа) и низкого давления с газопроводами-вводами в районе ст. Нигозеро в г. Кондопога», сообщаем о согласовании проектной документации.

Проектом предусмотрена прокладка газопровода за полосой отвода автодорог «Подъезд к ст.Нигозеро» и «Кондопога-Викшезеро».

Переход через автодорогу «Подъезд к ст.Нигозеро» на км 2+000 предусмотрен закрытым способом (методом ННБ), приемный и рабочий котлованы размещены за пределами полосы отвода автодороги.

Минимальное вертикальное расстояние от верха защитного футляра газопровода до проезжей части в месте пересечений с автомобильной дорогой принято 2.05м.

Размещение газопровода при пересечении с автомобильной дорогой осуществить без изъятия земельных участков, находящихся в государственной собственности на праве оперативного управления КУ РК «Управтодор РК».

Перед началом производства работ получить технические условия на производство работ строительной организацией в КУ РК «Управтодор РК», а также оповестить представителя Управления по Кондопожскому району (Разуваев Сергей Геннадьевич тел.8-921-220-80-56).

Первый заместитель начальника

В.В. Савельев